

Pilawa, dn. 11.10.2018 r.

Dotyczy postępowania: **IBiGN.ZP.271.26.2018 „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w celu powiększenia garażu OSP Goclaw”**

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający podaje do wiadomości treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi:

1. W pytaniu nr 9 prosiliśmy o korektę ilości robót ziemnych związanych ze zwiększeniem długości instalacji gazowej z 54 do 76m. W odpowiedzi napisano, że "poprawiono w dołączonym przedmiarze", natomiast w przesłanym pliku "PILAWA GOCLAW powiększenie garażu OSP prrzed." zwiększono tylko ilość rur PE32 z 54 do 76 m. (poz. 261), a ilości robót ziemnych (pozycje nr 253-260) pozostały bez zmian. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. Ilość robót ziemnych nie ulega zmianie, ponieważ w jednym wykopie obok siebie będą prowadzone dwie rury.

BURMISTRZ

mgr Albin Lujian