Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Garwolinie

HK.9027.1.130.2026
Garwolin, 9 października 2026 r.

**Sprostowanie do Komunikatu nr 15/2026 z dnia 8 października 2026 r.
dotyczące wykazu miejscowości zaopatrywanych w wodę z wodociągu Niesadna**

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niesadna o produkcji od 100 do 1000 m³/d, który zaopatruje w wodę 2940 mieszkańców miejscowości: Niesadna, Niesadna Przecinka, Gocław, Kalonka, Puznówka, Żelazna, ulica Zaszosie w Lipówkach w gminie Pilawa oraz miejscowość Poschła w gminie Parysów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że w przebadanych próbkach wody pobranych 06.10.2026 r. z wodociągu publicznego Niesadna o produkcji od 100 do 1000 m³/d stwierdzono obecność bakterii grupy coli i enterokoków (paciorkowców kałowych) w punktach poboru:
- Stacja Uzdatniania Wody Niesadna: 6 jtk/100 ml bakterii grupy coli,
- Szkoła Podstawowa Gocław: 2 jtk/100 ml bakterii grupy coli, 1 jtk/100 ml enterokoków,
- Szkoła Podstawowa Puznówka: 6 jtk/100 ml bakterii grupy coli, 3 jtk/100 ml enterokoków,

przy normie 0 jtk bakterii grupy coli oraz 0 jtk enterokoków w 100 ml wody,
wg sprawozdań z badań (cząstkowe) nr: LBW.1126/n.2026, LBW.1127/n.2026, LBW.1128/n.2026 (Znak sprawy: LBW.9052.1.453.2026) z dnia 08.10.2026 r.,
co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu publicznego Niesadna Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że:

Woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych, z wyjątkiem spłukiwania toalet.

W związku z prowadzonymi działaniami naprawczymi w obrębie wodociągu publicznego Niesadna o produkcji wody od 100 do 1000 m³/d oraz prowadzoną dezynfekcją urządzeń i sieci wodociągowej informujemy, że chlor stosowany w procesie dezynfekcji może stanowić uciążliwość zapachową dla konsumentów.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Grażyna Pełka
Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Garwolinie

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 | 08-400 Garwolin
+48 25 684 35 95
adres e-mail: sekretariat.psse.garwolin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-59495-60307-RBIIW-18

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, Aleja Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa
2. Zakład Gospodarki Komunalnej, Aleja Wyzwolenia 2, 08-440 Pilawa
3. Aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin
3. Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin